



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Convocatoria 005-2025
Licitación Pública Nacional
UAEH-LP-N6-2025

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) del martes 08 (ocho) de abril de 2025 (dos mil veinticinco), se reunieron en el auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **UAEH-LP-N6-2025**, para la **Adquisición de artículos de construcción y herramientas menores** misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 fracción I, 39 fracción I y 61 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEH.

Una vez integrado el registro de participantes; se procede a realizar el pase de lista, no encontrándose presente ningún licitante.

En representación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se encuentran presentes:

Representante	Cargo
Mtro. Juan Carlos Peña Manzano	Secretaria General
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
L.C. Luis Nava Contreras	Contraloría General
Lic. Estefanía Fuentes Rojo	Dirección General Jurídica
L.A. Juan Carlos Pérez Cruz	Coordinación de Administración y Finanzas
Ing. Carlos Espinosa Rivera	Dirección de Mantenimiento
Ing. Fernando Cruz Rivera	Dirección de Mantenimiento

Una vez clasificadas y numeradas las solicitudes de aclaración se precisa que la cantidad de preguntas recibidas por esta convocante fueron las siguientes:

Participante	Preguntas recibidas
1. Distribuciones Mogu S.A. de C.V.	6
Total de preguntas	6

I. Paquete de precisiones de la Convocante.

Precisión 1:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra

Precisión 2:

- Los documentos requeridos del I al XVIII se deberán presentar digitalizados en formato PDF de forma individual en el orden del anexo I "Documentación exigible para participar" (es decir, un archivo por cada documento) y estos se deberán entregar en el almacenamiento USB, se hace énfasis en los anexos 17, y 18 estos se deberán presentar en formato Excel y PDF respectivamente.

Acta: Junta de Aclaraciones

Precisión 3:

- La entrega se realizará en la Dirección de Mantenimiento ubicado en Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, previa cita.

Precisión 4:

- Se requiere para la entrega de los bienes se requisa la "Nota entrega" misma que se adjunta a la presente acta, misma que deberá ser entrega a la Dirección de Mantenimiento y a la Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

I. Atención a las Solicitudes de Aclaraciones presentadas por los participantes.

- Solicitudes de aclaración del participante **Distribuciones Mogu S.A. de C.V.** enviadas a través de correo electrónico.

Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
1	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA
Pregunta 1.- Para la partida 14 se hace la precisión que el material solicitado es cedula 80 en color gris		
Respuesta: <u>Es correcta su apreciación</u>		


Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
1	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA
Pregunta 2.- Para partida 28 se aclara que el modelo sh-1112 corresponde a un aireador oculto, el modelo correcto del pedal armado es sf-113, es correcta mi apreciación		
Respuesta: <u>Es incorrecta su apreciación, ya que la descripción refiere a botas de PVC.</u>		

Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
1	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA
Pregunta 3.- Para la partida 50, favor de aclarar la medida de la broca sds pus solicitada, ya que no existe en 1/8"		
Respuesta: <u>es incorrecta su apreciación, la medida de la broca es SDS Plus Para Metal 1/8" X 3-7/8"</u>		


Acta: Junta de Aclaraciones

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:10 (diez horas con diez minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.


Firma




M. en C. Julio César Leines Medécigo
Secretaría General
Mtro. Juan Carlos Peña Manzano
Representante




Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
**Dirección de Recursos Materiales,
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante



Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Contraloría General
L.C. Luis Nava Contreras
Representante



Mtro. Rafael Hernández Hernández
Dirección General Jurídica
Lic. Estefanía Fuentes Rojo
Representante



Mtra. Consuelo Goytortúa Coyoli
Coordinación de Administración y Finanzas
L.A. Juan Carlos Pérez Cruz
Representante

Asesor técnico:



Ing. Carlos Espinosa Rivera
Director de Mantenimiento



Ing. Fernando Cruz Rivera
Subdirector de Mantenimiento

Acta: Junta de Aclaraciones

Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
1	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA

Pregunta 4.- Para la partida 56 solicitamos de la manera mas atenta no permita ofertar extecion de fibra de vidro con medida de 2.01 a 5.40 m

Respuesta:
No, ya que la extensión que se requiere es de menor distancia de 1.8 a 3.6 m

Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
2	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA

Pregunta 1.- para la partida 75 podemos ofertar zapapico de 7 lbs con mango de madera 36" cabeza forjada en acero al carbono. Ya que lo solicitado ya no se fabrica con la descripción solicitada.

Respuesta:
No se acepta su propuesta, deberá de ser con la descripción solicitada.

Página:	Referencia:	Tipo de Pregunta:
2	(Base, numeral, inciso, anexo, formato, etc.)	Técnica o Legal/Admva
	ANEXO TECNICO	TECNICA

Pregunta 2.- Para partida 23 se aclara que la pintura de esmalte en **estructura x-tiren, se modificó a x-tiren dg**, y el acabado es semibrillante, por lo cual le solicito no indique el color que solicita, gris medio, gris claro y/o aluminio.

Respuesta:
Es correcta su apreciación se modificó a x-tiren dg y el color de pintura solicitada en dicha descripción menciona Gris Fino (Aluminio Satinado).

Una vez atendidas las solicitudes de aclaraciones, los participantes en lo individual manifiestan su consentimiento a todas y cada una de las respuestas vertidas por la Convocante.

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, tendrá verificativo el lunes 21 (veintiuno) de abril de 2025 (dos mil veinticinco) a las 09:30 (nueve horas y treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de Rectoría.

Hoja membretada de la empresa

Nota Entrega

Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 "Adquisición de _____"

Fecha ___ de _____ de 2025

Bienes a entregar:

No. De partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida

Datos del Centro de Costos que recibe:

Centro de Costos	
Nombre de quien recibe:	
Cargo:	
Número de extensión:	
E-mail institucional	

Firma de quien recibe

Sello del Centro de Costos

Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED

DATE 08/01/2001 BY 60322

